

Опросный лист на изделие 1034550
пусковое устройство ПУО-2



Внешний вид

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО КТК-К	
2	Назначение	-	Для электрического пуска модуля с разрывным затвором	
3	Артикул	-	ПУО-2 или аналог	
4	Сопротивление каждого (из 2-х) мостика	Ом	от 5 до 7	
5	Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях	МОм	не менее 2	
6	Безотказный ток срабатывания	А	0,7÷2,5 А на каждый мостик 1,4÷5,0 А на оба мостика	
7	Документы	-	Декларация о соответствии ТР ТС Сертификат соответствия	

Инженер по КИПиА НПС «Атырау»

Должность


Подпись

Гизатов К.Р.

Ф.И.О.

« 15 » января 2024 г.