

**Опросный лист на изделие 1110835
на выносное устройство оптической сигнализации**



Внешний вид

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО КТК-К	
2	Назначение	-	Для дополнительного извещения посредством светового сигнала о режиме работы пожарного извещателя	
3	Артикул	-	ВУОС-31 или аналог	
4	Цвет индикатора	-	красный	
5	Габаритные размеры	мм	75х75х22	
6	Максимально допустимый ток (с учетом резистора подключенного извещателя)	мА	не более 10	
7	Документы	-	Декларация о соответствии ТР ТС Сертификат соответствия	

Инженер по КИПиА НПС «Атырау»
Должность


Подпись

Гизатов К.Р.
Ф.И.О.
« 15 » января 2024 г.