

Начальник НПС Атырау

Должность

Отдел по Э и ТО

Подразделение

Сарсенгалиев С.С.

Ф.И.О.Подпись« 28 » сентября 2022 г.

Опросный лист на изделие  
 Шина заземления медная 19" с изоляторами на 20 точек подключения  
**Внешний вид**



№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО КТК-К	
2	Назначение	-	Предназначен для подключения проводов заземления	
3	Материал	-	Медь электротехническая	
4	Габаритные размеры, ВхШхГ	мм	20x483x4	
5	Сечение подключаемых проводов	мм <sup>2</sup>	2,5-10	
6	Изолятор с болтами М6 (изолятор SM25)	шт	2	
7	Винт М5	шт	20	
8	Гайка М5	шт	20	

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском языке.
2. Сертификат соответствия.

Инженер по КИПиА НПС «Атырау»

ДолжностьПодпись

Гизатов К.Р.

Ф.И.О.« 28 » сентября 2022 г.